

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: gpn@kemeru.ru, stat@kemeru.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г.ЮРГИ И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ogpn10@yrg.kuzbass.net

Предписание №39/1/26

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Белянинская основная общеобразовательная школа» в лице директора Чеховских М.А.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №39 от «25» марта 2019 года и.о. главного государственного инспектора г.Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Пенно Александра Викторовича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» апреля 2019г. с 14 час. 00мин. до 15 час. 00мин. Продолжительность 1 час «30» апреля 2019г. с 10 час. 00мин. до 11 час. 00мин. Продолжительность 1 час проведена проверка государственным инспектором г.Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Кочетовым Денисом Викторовичем, в здании, помещениях, по адресу: Юргинский район, г.Белянино, ул. Школьная, 2.

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: директор Чеховских М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ; п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	01.09.2019	
2.	В образовательном учреждении отсутствует эвакуационное освещение.	п.2 ч1 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008; ч. 3 ст.4 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п.4.3 СП 31-110-2003; п.4.2.1 ГОСТ 55842-2013.	01.09.2019	


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в квартирах (комнатах) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Кочетов Д.В.

«30» апреля 2019г.



Предписание для исполнения получил:

директор МКОУ «Белянинская ООШ» Чеховских М.А.

«30» 04 2019г.